



19 PAŹ 2016

Przemyśl, dn.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Dostawa kontenerowej stacji paliw do BiOSG

Uprzejmie informuję, że do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy kontenerowej stacji paliw (zbiornika magazynowego z dystrybutorem do Pb i ON) wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1- „Czy Zamawiający dostarczy odpowiednią ilość paliwa potrzebną do litrażowania zbiornika?”

Pytanie 2- „Czy Zamawiający określając termin realizacji zamówienia na 15.12.2016r. ma na myśli również legalizację zbiornika? Wytyczne Głównego Urzędu Miar mówią jasno, iż temperatura otoczenia w momencie legalizacji nie może przekroczyć 10°C, nie mogą występować opady atmosferyczne oraz nadmierny wiatr.

Odpowiedź na pyt. 1,2 – BiOSG nie dostarczy odpowiedniej ilości paliwa potrzebnej do legalizacji, z uwagi na fakt, że kontenerowa stacja paliw będzie dopiero w późniejszym terminie posadowiona w miejscu docelowym. Legalizację zbiornika BiOSG przeprowadzi we własnym zakresie.

Pytanie 3- „Czy Zamawiający przewidział utwardzony i wypoziomowany fundament jako miejsce posadowienia zbiornika?”

Pytanie 4- „Czy Zamawiający przewidział zapewnienie ze swojej strony rozdzielnię elektryczną wyposażoną w wyłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy, zabezpieczenie nadprądowe poszczególnych urządzeń?”

Odpowiedź na pyt. 3,4 – BiOSG informuję, że kontenerowa stacja paliw będzie dopiero w późniejszym terminie posadowiona w miejscu docelowym.

Pytanie 5- „Czy jako wyposażenie zbiornika należy przewidzieć podest obsługowy, barierkę oraz drabinkę?”

Odpowiedź – BiOSG dopuszcza taką opcję w przypadku wysokości zbiornika powyżej 1m, zgodnie z przepisami BHP umożliwiającymi bezpieczne poruszanie się w celu oględzin lub dokonania pomiarów.

Pytanie 6- „W związku z wynikłymi niejasnościami wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź – BiOSG nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytanie 7- „Prosimy o umieszczenie odpowiedzi na powyższe pytania na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź – BiOSG odpowiedzi umieści na stronie internetowej.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jan. Rzeguły (korzecznikowego)
płk SG Marek GŁUSZCZAK