



Przemyśl, dn. 02. CZE. 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zlecenia wykonania demontażu i montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w rozdzielni głównej Ośrodka dla Cudzoziemców oraz w komorze transformatora stacji WOP 75 na terenie Komendy Oddziału przy ul. Mickiewicza 34 w m. Przemyśl.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac montażowych elektrycznych polegających na demontażu i montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w rozdzielni głównej Ośrodka dla Cudzoziemców oraz w komorze transformatora stacji WOP 75.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejącej baterii kondensatorów 40kvar w rozdzielni głównej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i jej utylizację;
- dobór, dostawę i montaż przekładników prądowych - 3szt;
- dostawę, montaż i uruchomienie baterii kondensatorów typu BKH-96-I 32,5,5/2,5 z regulatorem trójfazowym typu DCRG8 Lovato;
- ustawienie parametrów regulatora;
- dobór, dostawę i montaż przewodów zasilających i sterowniczych niezbędnych do montażu baterii;
- demontaż kondensatora biegu jałowego transformatora stacji 15/04 WOP 75 znajdującego się w komorze transformatorowej stacji TRAF0 WOP 75 (granicę stron między BiOSG, a PGE Dystrybucja stanowią zaciski transformatora po stronie NN) i jego utylizacja.

Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Do wykonania zakresu prac Wykonawca zatrudni pracowników posiadających odpowiednie aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne do pracy przy urządzeniach elektrycznych kat. „E” i „D”. Wykonawca zostanie upoważniony do wydania polecenia pisemnego oraz zapewni środki ochronne niezbędne do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania powierzonych prac.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i siłami własnymi.

Na zamontowane urządzenia i prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy.

Termin wykonania prac: **do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

Pozostałe warunki realizacji określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę ryczałtową brutto za wykonanie ww. prac.



2. Termin obowiązywania oferty.
3. Oświadczenie, że oferent dysponuje osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne odpowiednie do realizacji zamówienia.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na niżej podany adres lub fax:

- adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Wydział Techniki i Zaopatrzenia,
ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl,
- fax nr 16 673 27 25.

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.06.2017r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny.
Osobą do kontaktu jest: Jan Ficak tel. (16) 673 22 07.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny i spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

ZAŁĄCZNIKI (format PDF):

1. projekt umowy – 3 str. w 1 pliku
2. parametry baterii – 1 str. w 1 pliku.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jęsa Tomasz Gorzechowskiego
wz. mjr SG Tomasz BORYCKI
p.o. NACZELNIK
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI