



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax (+48 16) 673 27 25

Przemyśl, dnia 19.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

wykonanie usługi wymiany, kontroli, wzorcowania oraz legalizacji urządzeń zabezpieczających przed powstaniem wybuchu i ograniczających jego skutki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

a) lokalizacja / rodzaje urządzeń:

1. budynek nr 35 BiOSG (tlenek węgla CO) :
 - detektor CO GAZEX WG-22.EN : 5 szt.
2. magazyn MPS BiOSG (metan CH₄) :
 - moduł alarmowy GAZEX MD-4.Z
 - detektor GAZEX DEX-FA.B
 - sygnalizator GAZEX SL-xx
3. kotłownia gazowa nr 4 BiOSG (metan CH₄) :
 - moduł alarmowy GAZEX MD-2.Z
 - detektor GAZEX DEX-FA
 - zawór odcinający FLAMA MAG-3
 - sygnalizator akustyczny GAZEX S-3
 - sygnalizator optyczny GAZEX LD-2
4. pomieszczenie garażowe w budynku nr 35 BiOSG (tlenek węgla CO) :
 - detektor GAZEX WG-22.EN
 - tablica ostrzegawcza GAZEX TP-4.s
5. kotłownia gazowa Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców (metan CH₄) :
 - moduł alarmowy GAZEX MD-2.Z
 - detektor GAZEX DEX-FA.B
 - zawór odcinający FLAMA MAG-3
 - sygnalizator GAZEX SL-21
6. kotłownia gazowa PSG Lubaczów (metan CH₄) :
 - moduł alarmowy GAZEX MD-2.Z
 - detektor GAZEX DG/F
 - zawór odcinający FLAMA ZB
 - sygnalizator GAZEX SL-32
7. kotłownia gazowa PSG Hermanowice (metan CH₄) :
 - moduł alarmowy GAZEX MD-2.Z
 - detektor GAZEX DEX/C
 - zawór odcinający GAZOMET MAG-1
 - sygnalizator GAZEX SL-32



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax (+48 16) 673 27 25

8. kotłownia gazowa PSG Sanok (metan CH₄) :
- moduł alarmowy GAZEX MD-2.Z
 - detektor GAZEX DEX/C
 - zawór odcinający GAZOMET MAG-1
 - sygnalizator akustyczny GAZEX S-3
 - sygnalizator optyczny GAZEX LD-2
- b) wzorcowanie detektorów gazu, kalibracja modułów sensora, przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych z wymianą akumulatorów wewnętrznych w modułach alarmowych : dla budynku nr 35, magazynu MPS, kotłowni gazowej nr 4, pomieszczenia garażowego w budynku nr 35 oraz kotłowni gazowej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców znajdujących się na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 34, a także w Placówce SG w Lubaczowie,
- c) w przypadku kotłowni gazowej w PSG w Hermanowicach oraz PSG w Sanoku – wymagana wymiana urządzeń detekcyjnych na nowe,
- d) protokoły z przeglądów powinny zawierać:
- lokalizację i datę wykonania czynności technicznych,
 - rodzaj urządzenia/urządzeń poddawanych sprawdzaniu,
 - zalecenia z wykonanego przeglądu,
 - podpis osoby wykonującej czynności techniczne,
 - podpis przedstawiciela zamawiającego,
- e) ponadto Zleceniobiorca wraz z protokołami dostarczy świadectwa wzorcowania urządzeń.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- wartość oferty (brutto) oraz obowiązującą stawkę VAT,
- termin ważności oferty.

W przedstawionej ofercie proszę określić koszty jednostkowe dla wyżej wymienionych urządzeń.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub formularzu ofertowym, opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu **03.11.2017r.**

Ofertę należy przesłać za pomocą faxu : **(16)6732725** lub na podany poniżej adres poczty elektronicznej.

Termin realizacji – do 3 tygodni od podpisania zlecenia.

Płatność przelewem: 14 dni od otrzymania faktury.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia bez podania przyczyn.

Jednocześnie informuję, że zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny oferty oraz spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe pytania należy kierować na powyższy adres siedziby oddziału pod numer tel. : 166732347 lub na adres e-mail : suion.wzib.bies@strazgraniczna.pl

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. brzoź. Józefa Kłosa (1900-1944)
plk SG Marek MUSZCZAK