



**Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej**  
**Wydział Techniki i Zaopatrzenia**  
**ul. Mickiewicza 34**  
**37-700 Przemyśl**  
**fax. (+48 16) 673 27 25**

Przemyśl, dn. 07 GRU. 2017 .....

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Dotyczy: Dostawy styropianu i wełny mineralnej do BiOSG w Przemyślu.**

### **Pytanie:**

Proszę o informację do zapytania ofertowego na dostawę styropianu i wełny, czy dopuszczacie Państwo styropian EPS 100 ale o współczynniku lambda lepszym niż 0,038 np. 0,037 lub 0,036.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostawę styropianu EPS 100 o lepszych parametrach technicznych niż 0,038 np. o współczynniku lambda 0,037 lub 0,036

ZASTĘPCA KOMENDANTA  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
płk SG Marek GUSZCZAK