



Przemyśl, dnia 11.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – Zamawiający, zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie:

- ekspertyzy technicznej w zakresie zewnętrznego zaopatrzenia wodnego Placówki Straży Granicznej w Wojtkowej na podstawie § 8.3. rozp. MSWiA w spr. przeciwpoż. zaopatr. w wodę oraz dróg pożar. (Dz.U.2009.124.1030), wskazującej:
 - możliwości dalszej eksploatacji i funkcjonowania istniejącego układu do przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, poprzez wypracowanie rozwiązań organizacyjnych lub technicznych umożliwiających jego użytkowanie w zgodzie z wymaganiami sanitarnymi w zakresie jakości wody;
 - rozpatrzenie możliwości dostosowania istniejącej infrastruktury do wymagań aktualnie obowiązujących w tym zakresie;

Przedmiotową ekspertyzę należy zaopiniować przez rzeczoznawcę d.s. sanitarnych w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji wodociągu.

Opis techniczny stanu istniejącego PSG w Wojtkowej

Dokumentacja projektowo budowlaną na budowę „Strażnicy Straży Granicznej w Wojtkowej” sporządzona została w 1996 r. Infrastrukturę techniczną w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, stanowi zbiornik z wodą o objętości 50 [m³], jeden hydrant zewnętrzny, pompa przeciwpożarowa oraz sieć wodociągowa. Przyjęto rozwiązanie techniczne polegające na jednoczesnym wykorzystaniu sieci wodociągowej do przesyłu wody na cele socjalno-bytowe i przeciwpożarowe. Tym samym eksploatacja układu przeciwpożarowego, uwzględniająca prowadzenie wymaganych konserwacji technicznych oraz badań wydajności hydrantów, w obecnym stanie jest utrudniona.

Przedmiotowa opinia, uwzględniając infrastrukturę w kompleksie Placówki Straży Granicznej w Wojtkowej winna wskazać Zamawiającemu rozwiązania:

- w zakresie organizacyjnym, sposób ich wprowadzenia do stosowania;
- w zakresie technicznym, niezbędne do zabudowy urządzenia lub instalacje;
- w zakresie dostosowania do obowiązujących wymagań z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej.

W celu wglądu do dokumentacji budowlanej, potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej oraz innych informacji, dotyczących przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty proszę o kontakt: 166732256; 166732347.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres Oferenta oraz jego podpis;
- wartość oferty brutto;
- wymaganą ważność oferty do 30.06.2019;
- planowany okres realizacji usługi 60 dni od zlecenia;
- termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2019r..

Wykonawca ekspertyzy powinien posiadać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. 2018.620), oraz wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.



Wydział Techniki i Zaopatrzenia
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 6732725

Ofertę można dostarczyć na niżej wskazany adres, fax lub na adres poczty e-mail (skan).

- Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem: Wydział Techniki i Zaopatrzenia, oferta na ekspertyzę techniczną PSG w Wojtkowej;
- fax.: 166732725;
- adres e-mail: sbion.wtiz.biosg@strazgraniczna.pl;

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dokona zakupu/zamówienia bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, poprzez zawarcie umowy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny oferty i spełni wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

z up. KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. brg. Jaita Tomasa Gorzechowskiego
ppłk SG Tomasz BORYCKI
NACZELNIK
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI