

ZAŁĄCZNIK nr 1**URZĄDZENIA PODLAGAJĄCE OKRESOWYM PRZEGLĄDOM SERWSOWYM**

BUDYNEK NR 1			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu typ OP320A (Siemens)	szt.	64
2	Optyczno-temperaturowa czujka dymu typ OH320A (Siemens)	szt.	7
3	Ręczny ostrzegacz pożaru typ DM (Siemens)	szt.	7
4	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	8
5	Zasilacz pożaru	szt.	1
6	Moduł systemowy typ DC1136-AA (Siemens)	szt.	2
7	Pętla dozorowa wyprowadzona z centrali SIEMENS FC700A znajdującej się w pomieszczeniu biura przepustek bud nr 2	szt.	1
układy oddymiania klatek schodowych			
8	Centrale oddymiania D+H RZN4102	kpl.	1
9	Kłapa oddymiająca	szt.	1
10	Czujka dymu	szt.	1
11	Przycisk oddymiania	szt.	4

BUDYNEK NR 2			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu	szt.	42
2	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	10
3	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	3
4	Pętla dozorowa wyprowadzona z centrali SIEMENS FC700A znajdującej się w pomieszczeniu biura przepustek bud nr 2	szt.	2
5	Centralka SIEMENS FC700A	szt.	1

BUDYNEK NR 33			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu Siemens OP 320A (Siemens)	szt.	86
2	Optyczno-temperaturowa czujka dymu typ OH320A (Siemens)	szt.	21
3	Ręczny ostrzegacz pożaru Siemens typ DM (Siemens)	szt.	16
4	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	14
5	Zasilacz do urządzeń automatyki i sygnalizacji pożarowej MERAWEX typ ZSP 135-D	szt.	1
6	Moduł sterujący SIEMENS typ DC 1134-AA (AB322A)	szt.	14
7	Moduł sterujący SIEMENS typ DC 1192	szt.	2
8	Pętla dozorowa wyprowadzona z centrali SIEMENS FC700A znajdującej się w pomieszczeniu biura przepustek bud nr 2	szt.	2
Układy oddymiania klatek schodowych			
9	Centrala oddymiania D+H RZN 44	kpl.	2
10	Kłapa oddymiająca	szt.	4
11	Przycisk oddymiania RT-42	szt.	6
12	Przycisk przewietrzania	szt.	2

BUDYNEKI NR 10, 11, 12, 12a, 13 strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i aresztu			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu	szt.	177
2	Termiczna czujka dymu	szt.	4
3	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	22
4	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	15
5	Pętla dozorowa wyprowadzona z centrali FPA 5000 prod Bosch	szt.	2
6	Centralka FPA 5000 produkcji Bosch	szt.	1

BUDYNEK Oddziałowej Stacji Obsługi			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu typ PO320A (Siemens)	szt.	30
2	Optyczno-temperaturowa czujka dymu typ OH320A (Siemens)	szt.	20
3	Ręczny ostrzegacz pożaru typ MT 320A (Siemens)	szt.	12
4	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	10
5	Zasilacz pożaru	szt.	1
6	Moduł systemowy ABI322A (Siemens)	szt.	1
7	Pętla dozorowa wyprowadzona z centrali SIEMENS FC700A znajdująca się w pomieszczeniu biura przepustek bud nr 2	szt.	1
Układy oddymiania klatek schodowych			
8	Centrale oddymiania D+H RZN44	kpl.	2
9	Kłapa oddymiająca	szt.	2
10	Czujka dymu DOR-40	szt.	2
11	Przycisk oddymiania RT-42	szt.	7
12	Przycisk przewietrzania	szt.	2

BUDYNEK Nr 25			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu OP720 (Siemens)	szt.	121
2	Optyczno-temperaturowa czujka dymu HI720 (Siemens)	szt.	9
3	Ręczny ostrzegacz pożaru Siemens (Siemens)	szt.	13
4	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	11
5	Zasilacz do urządzeń automatyki i sygnalizacji pożarowej	szt.	2
6	Moduł sterujący Siemens	szt.	5
7	Pętla dozorowa wyprowadzona z centrali SIEMENS Cerberus typu FC72 znajdująca się w pomieszczeniu biura przepustek bud nr 2	szt.	2

Placówka SG w m. Lubaczów Budynek administracyjny			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
System sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu	szt.	24
2	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	1
3	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	3
4	Centralka FP 1216 (2-pętlowa) prod. ARITECH	szt.	1

Placówka SG w m. Horyniec Zdrój Budynek administracyjny, mieszkalny i garażowy			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Centrala p.poż POLON 4200	szt.	1
2	Optyczna czujka dymu typ DUR 4043	szt.	85
3	Optyczno-temperaturowa czujka dymu typ TUN 4043	szt.	8
4	Ręczny ostrzegacz pożaru typ ROP-4001M	szt.	11
5	Sygnalizator akustyczny zewn. I wewn. Typ SAL-4001	szt.	6
6	Pętla dozorowa	szt.	4
7	Zasilacz do urządzeń sygnalizacji pożaru	szt.	1
Układy oddymiania klatek schodowych			
8	Centrale oddymiania D+H RZN44	kpl.	4
9	Kłapa oddymiająca	szt.	4
10	Czujka dymu MPD821	szt.	4
11	Przycisk oddymiania RT-42	szt.	8
12	Przycisk przewietrzania	szt.	4

Placówka SG w m. Hawniki Budynek administracyjny			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
System sygnalizacji pożaru			
1	Optyczna czujka dymu	szt.	6
2	Ręczny ostrzegacz pożaru	szt.	2
3	Sygnalizator akustyczny zewn. i wewn.	szt.	2
4	Centralka IGNIS 1080	szt.	1

Placówka SG w m. Sanok Budynek administracyjny			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Centrala p.poż FC2020-AZ Siemens	szt.	1
2	Moduł informacyjno- kontrolny FT2010 Siemens	szt.	1
3	Czujka neuronowa dymu typ FDO T221 Siemens	szt.	6
4	Ręczny ostrzegacz pożaru typ FDWE223 Siemens	szt.	13
5	Sygnalizator optyczno-akustyczny Siemens	szt.	8
6	Pętla dozorowa	szt.	1
7	Moduł WE/WY FDCI 222 Siemens	szt.	5
układy oddymiania klatek schodowych			
8	Centrale oddymiania D+H	kpl.	3
9	Kłapa oddymiająca	szt.	6
10	Siłownik	szt.	12
11	Przycisk oddymiania	szt.	6
12	Przycisk przewietrzania	szt.	3

Placówka SG w m. Wetlina			
L.P.	URZĄDZENIE	JEDN.	ILOŚĆ
system sygnalizacji pożaru			
1	Centrala sygnalizacji oraz gaszenia pożaru POLON 4500	szt.	1
2	Czujka optyczna dymu typ DOR-4046	szt.	45
3	Ręczny ostrzegacz pożaru typ ROP 4001-M	szt.	4
4	Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny BOSCH LX	szt.	1
5	Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny SAK-72	szt.	2
6	Pętla dozorowa	szt.	1
Układ gaszenia pożaru w pom. 1.16 (serwerownia)			

7	Kompletny zestaw urządzeń gaśniczych Stilde SH – gas heptafluoropropan prod. SAVI TECHNOLOGIE	szt.	1
8	Przycisk ręcznego uruchamiania instalacji gaśniczej PU-61	szt.	1
9	Przycisk wstrzymywania procedur gaśniczych PW-61	szt.	1
10	Pętla dozorowa	szt.	1
11	Czujka optyczna dymu typ DOR-4046	szt.	4
12	Kłapa przeciwpożarowa typu mcr FID – S prod. MERCOR	szt	1