



Przemyśl, dnia¹⁵.03.2019 r.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA

do zapytania ofertowego na : **wykonanie usługi okresowych przeglądów serwisowych i usuwania awarii instalacji sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach BiOSG.**

1. Wymagane jest posiadanie aktualnej autoryzacji firmy D + H odpowiednio do zakresu składanej oferty.
2. Do serwisowania i konserwacji stałego urządzenia gaśniczego (SUG) w PSG Wetlina wymagane jest posiadanie certyfikatu FGAZ UDT dla przedsiębiorców i personelu oraz autoryzacja producenta systemu firmy SAVI TECHNOLOGIE.
3. W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w pozycji 7 w PSG Wetlina zestaw urządzeń gaśniczych Stilde SH, 42 bary, jednostrefowe, na chlorowcowopochodną węglowodórów HFC 227 ea, typu SH 227 składa się z n/w elementów:
 - zbiornik ze środkiem gaśniczym typu „14 dm³”
 - elektryczno- ręczny zestaw uruchamiający
 - zawór typu VHFC – 1” NPT z wyzwalaczem typu master
 - manometr z łącznikiem ciśnieniowym
 - dysza wypływowa środka gaśniczego typu „360°”, 1/2-1 1/2”Przebieg serwisowy w/w urządzeń należy dokonać zgodnie z instrukcją użytkowania SUG oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Józefa Tomassa Gorzechowskiego
płk SG Robert KIELAR