

Przemyśl, dnia 14.04.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 06.04.2023 r. na realizację zamówienia:

Budowa budynku garażowego i zagospodarowanie terenu w m. Wetlina.

Pytanie 1. Czy dysponujecie Państwo dokumentacją dotyczącą budowy „stacji paliw”? Czy rzeczywiście chodzi o budowę stacji paliw, czy o może o możliwość tankowania pojazdów z zakupionego przez Was projektowanego zbiornika?

Odp. ad. 1. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej posiada dokumentację zbiornika naziemnego, beciśnieniowego przeznaczonego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych o poj. 5m³ z podziałem na dwie komory na olej napędowy 2,5m³ i etylinę 2,5m³ oraz dystrybutora paliw ciekłych. Zamówienie przewiduje w zakresie „budowa zbiornika naziemnego, beciśnieniowego przeznaczonego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych o poj. 5m³ z podziałem na dwie komory na olej napędowy 2,5m³ i etylinę 2,5m³” opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie zbiornika naziemnego wraz z dystrybutorem na terenie działki Zamawiającego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.

Zamawiający informuje, że w jego posiadaniu znajduje się:

1. Zbiornik naziemny, beciśnieniowy przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych produkcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „POMAROL” S.A., 11-300 Biskupiec k/Olsztyna, ul. Przemysłowa 4 o symbolu „Zbiornik Naziemny/5/1250/A/D”.
2. Dystrybutor paliw ciekłych EURO 2000 VI produkcji PETROTEC – ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO RAMO PETROLIFERO, S.A. PARQUE INDUSTRIAL DE S. JOÃO DE PONTE – PAV. C2, 4800-493 GUIMARÃES – PORTUGALIA. Przedstawiciel w Polsce – PETRONOWA SP. Z O.O. Ostrów Wielkopolski.

Pytanie 2. Czy projekt „stacji paliw” jest objęty zamówieniem?

Odp. ad. 2. Zgodnie z Załoženiami funkcjonalno-użytkowymi będącymi Opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do Zapytania ofertowego) przedmiotem zamówienia jest m.in. „likwidacja istniejącej stacji MPS i budowa zbiornika naziemnego, beciśnieniowego przeznaczonego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych o poj. 5m³ z podziałem na dwie komory na olej napędowy 2,5m³ i etylinę 2,5m³. Zbiornik naziemny wraz z dystrybutorem znajduje się w posiadaniu Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej”.

Pytanie 3. Czy przygotowanie ewentualnych dokumentów dotyczących oddziaływania na środowisko są po stronie oferenta czy Zamawiającego? Czy prowadziliście Państwo konsultacje z WOS odnośnie usytuowania zbiornika paliwa lub stacji paliw jako obiektu mogącego oddziaływać na środowisko, w kontekście zapisu w planie, dotyczącego zakazu lokalizowania obiektów szkodliwych dla środowiska (pkt. 1.3 uchwały Rady Gminy w Cisnej załączonej do zapytania)? Jakie są ewentualne ustalenia?

Odp. Ad. 3. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1.1. lit h) projektu umowy wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy. Nie prowadzimy ustaleń z WIOŚ, uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4. Czy ww. uchwała ma być podstawą wykonania dokumentacji projektowej? Na stronie Gminy Ciasna jest nowszy, obowiązujący (?) Miejskowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego. Jaki jest stan prawny terenu, w rozumieniu ustawy o planowaniu przestrzennym?

Odp. ad. 4. Uchwała nr XIV/181/2000 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27.04.2000 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wetlina SG” jest obowiązująca. Teren oznaczony w rysunku planu symbolem „SG” przeznaczony jest pod realizację zespołu obiektów strażnicy Straży Granicznej.

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego

**z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

płk SG Robert KIELAR

/podpisano elektronicznie/