



**BIESZCZADZKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego



37-700 PRZEMYŚL, ul. Mickiewicza 34
tel. sekretariat: +48 16 673 20 02
fax: +48 16 673 27 00
komendant.biosg@strazgraniczna.pl

Przemyśl, dnia 22.08.2025 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 8 /SBiON/WTiZ/POST/2025 z dnia 20.08.2025 r. „Budowa instalacji elektrycznych do kompensacji mocy biernej w wybranych obiektach BiOSG”;

W odpowiedzi na pytanie otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 22.08.2025 r. w sprawie zapytania ofertowego na „Budowę instalacji elektrycznych do kompensacji mocy biernej w wybranych obiektach BiOSG” z dn. 20.08.2025 r. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie układów kompensacji dynamicznej o większej mocy niż zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (przekładniki, kable) o parametrach nie gorszych niż wskazane w zapytaniu?
3. Czy Zamawiający może udostępnić aktualne FV za dystrybucję energii elektrycznej z obiektów, w których mają być zainstalowane układy kompensacji.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie układów kompensacji dynamicznej o większej mocy niż zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (przekładniki, kable) o parametrach nie gorszych niż wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy aktualne FV za dystrybucję energii elektrycznej z obiektów, w których mają być zainstalowane układy kompensacji po podpisaniu umowy.