



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: przygotowania zbiorników paliwowych BiOSG do przeprowadzenia rewizji wewnętrznej z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeprowadzenie litrażowania metodą objętościową z udziałem Urzędu Miar.

Uprzejmie informuję, że do zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania zbiorników paliwowych BiOSG do przeprowadzenia rewizji wewnętrznej z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeprowadzenie litrażowania metodą objętościową z udziałem Urzędu Miar wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej udziela odpowiedzi:

Pytanie – 1. Czy litrażowanie przedmiotowych zbiorników ma się odbyć pod sondy pomiarowe czy pod listwę pomiarową?

Pytanie – 2. Czy przedmiotowe zbiorniki posiadają tzw. zatwierdzenie typu metrycznego umożliwiające przeprowadzenie legalizacji z OUM?

Pytanie – 3. Jakim medium ma zostać przeprowadzone litrażowanie? Wodą czy paliwem?

Pytanie – 4. Czy Zleceniodawca dostarczy na czas przeprowadzania prac cysternę wraz z medium do litrażowania

Odpowiedź

Pytanie – 1. Litrażowanie zbiorników ma się odbyć pod listwę pomiarową.

Pytanie – 2. Zbiorniki posiadają tzw. zatwierdzenie typu metrycznego umożliwiające przeprowadzenie legalizacji z OUM.

Pytanie – 3. Litrażowanie zbiorników ma zostać przeprowadzone wodą.

Pytanie – 4. BiOSG nie dostarczy na czas przeprowadzania prac cysterny wraz z medium do litrażowania.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
Wz. ppłk SG Roman ZAJĄC
NACZELNIK
WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAPOBIEGNIENIA

07 KWI 2015