



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: przygotowania zbiorników paliwowych BiOSG do przeprowadzenia rewizji wewnętrznej z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeprowadzenie litrażowania metodą objętościową z udziałem Urzędu Miar.

Uprzejmie informuję, że do zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania zbiorników paliwowych BiOSG do przeprowadzenia rewizji wewnętrznej z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeprowadzenie litrażowania metodą objętościową z udziałem Urzędu Miar wpłynęły pytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej udziela odpowiedzi:

1. Jaki rodzaj monitoringu przestrzeni między płaszczowej czy suchy czy mokry? Jaki producent systemu?
2. Rodzaj przestrzeni między płaszczowej w zbiornikach : drugi płaszcz z blachy stalowej, laminat przyklejony do ścian zbiornika, geomembrana wewnątrz zbiornikowa.
3. Jaki system pomiarowy, proszę podać typ, producenta.
4. Jeżeli zastosowano w zbiornikach sondy pomiarowe , czy mają świadectwa wzorcowania sond pomiarowych, czy ŚWIADECTWA są ważne (termin do 36 miesięcy od ostatniego sprawdzenia sond)
5. Czy zbiorniki posiadają świadectwa legalizacji zbiorników. Czy legalizacja BYŁA PRZEPROWADZONA paliwem, czy np. wodą za pomocą łąty pomiarowej
6. Czy zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu? Jaki nr ZT ? Proszę o podanie producenta zbiorników.
7. Koszt zakupu paliw, koszt postoju cystern na czas prowadzenia legalizacji pokrywa Zlecający?

Odpowiedź

Pytanie – 1. Zastosowany monitoring przestrzeni między płaszczowej jest mokry. Producent AFRISO- EURO- DYNAMIKA.

Pytanie – 2. Drugi płaszcz wykonany jest z blachy stalowej.

Pytanie – 3. Zastosowany system pomiarowy HECTRONIC.

Pytanie – 4. Zastosowane w zbiornikach sondy pomiarowe nie posiadają świadectw wzorcowania sond pomiarowych.

Pytanie – 5. Zbiorniki posiadają świadectwa legalizacji zbiorników. Legalizacja była przeprowadzona wodą za pomocą łąty pomiarowej?

Pytanie – 6. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu ZT 922/96-108/2002, ZT 1120/2001. Producent POMAROL S.A

Pytanie – 7. Zbiorniki mają być litrażowane wodą, na terenie BiOSG znajduje się hydrant do poboru wody znajdujący się w odległości ok. 50 m od zbiornika.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomaszka Garzechowskiego
10 KWI. 2015
Pik SG Marek KLUSZCZAK